Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 2658С от 16.03.2018

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины №1 с. Отар Дубровка
Тара, упаковка *ПЭТ бутылка; Стеклянная бутыль*
Код пробы (образца) *1.2.18.02658.П*
Наименование и юридический адрес заказчика
Исполнительный комитет Отар Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
Основание для отбора: *договор от 01.01.2018 г. № 15/23П*
Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца)
вода из скважины № 1
Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*
Количество (объем) для исследований *1,5 л, 0,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *13.03.2018 09 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *13.03.2018 13 ч. 30 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Помощник врача Файзуллина Г.Ш.*
Сопроводительный документ *Акт отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Код образца (пробы): 1.2.18.02658.П

Санитарно-химические исследования(испытания)

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Окисляемость перманганатная	1,0 ± 0,3	не более 5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 п.11
3	Щелочность	6,5 ± 0,8		мг/л	ГОСТ 31957-2012 п.5.4.2
4	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ4011-72 п.2
5	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
6	Сульфаты	20,3 ± 2,0	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод 3) п.6
7	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод А)
8	Цветность	5,6 ± 2,8	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
10	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
11	pH(водородный показатель)	7,4 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
12	Жесткость общая	7,0 ± 1,1	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
13	Хлориды	4,9 ± 0,7	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
14	Нитраты (по NO3)	2,9 ± 0,4	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Код образца (пробы): 1.2.18.02658.П

Микробиологические исследования(испытания)

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	18	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола: Документовед Насибуллина А.А.

Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 6196С от 30.04.2018

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины № 1 с. О. Дубровка
Тара, упаковка *ПЭТ бутылка; Стеклянная бутыль*
Код пробы (образца) *1.2.18.06196.П*
Наименование и юридический адрес заказчика
Исполнительный комитет Отар Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
Основание для отбора: *договор от 01.01.2018 г. № 15/23П*
Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца)
вода из скважины №1
Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Количество (объем) для исследований *1,5 л, 0,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *26.04.2018 09 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *26.04.2018 13 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Помощник врача Файзуллина Г.Ш.*
Сопроводительный документ *Акт отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Код образца (пробы):1.2.18.06196.П

Результаты исследований/измерений

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Окисляемость перманганатная	1,3 ± 0,4	не более 5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 п.11
3	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ4011-72 п.2
4	Сульфаты	23,2 ± 2,3	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
5	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
8	pH(водородный показатель)	6,7 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
9	Жесткость общая	6,5 ± 1,0	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
10	Нитраты (по NO3)	2,9 ± 0,4	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)
11	Хлориды	5,8 ± 0,6	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75 п.2
12	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
13	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
14	Щелочность	6,8 ± 0,8		ммоль/л	ГОСТ 31957-2012 п.5.4.2

Код образца (пробы):1.2.18.06196.П

Результаты исследований/измерений

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление объединенного протокола

Насибуллина А.А. Документовед

(ФИО) (подпись) (должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Тукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 2659С от 16.03.2018

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины № 2 с. О. Дубровка
Тара, упаковка *ПЭТ бутылка; Стеклянная бутыль*
Код пробы (образца) *1.2.18.02659.П*
Наименование и юридический адрес заказчика
Исполнительный комитет Отар Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
Основание для отбора: *договор от 01.01.2018 г. № 15/23П*
Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца)
вода из скважины №2
Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Количество (объем) для исследований *1,5 л, 0,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *13.03.2018 09 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *13.03.2018 13 ч. 30 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Помощник врача Файзуллина Г.Ш.*
Сопроводительный документ *Акт отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Код образца (пробы): 1.2.18.02659.П

Санитарно-химические исследования(испытания)

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Окисляемость перманганатная	1,2 ± 0,4	не более 5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 п.11
3	Щелочность	6,5 ± 0,8		мг/л	ГОСТ 31957-2012 п.5.4.2
4	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ4011-72 п.2
5	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Б)
6	Сульфаты	67,1 ± 6,7	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод 2)
7	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод А)
8	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
10	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
11	pH(водородный показатель)	7,3 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
12	Жесткость общая	7,0 ± 1,1	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
13	Хлориды	3,4 ± 0,5	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72 п.2
14	Нитраты (по NO3)	1,4 ± 0,2	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)

Код образца (пробы): 1.2.18.02659.П

Микробиологические исследования(испытания)

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	15	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за формирование данного протокола: Подпись

Документовед Насибуллина А.А.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в Сабинском, Кукморском, Мамадышском районах

Испытательный лабораторный центр

422060, Сабинский район, п.г.т. Богатые Сабы, ул. Гукая, д.6.
Тел.: (843-62) 2-45-90, 2-44-90. Факс: (8-262) 2-36-90

ИНН/КПП 1660077474/163502001

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.514165
Дата внесения в реестр: 28 октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
_____ Исмагилов И.Ш.
(подпись)

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 6197С от 30.04.2018

Наименование пробы (образца):
Вода подземных источников 1 класса:
вода из скважины № 2 с. О. Дубровка
Тара, упаковка *ПЭТ бутылка; Стеклянная бутыль*
Код пробы (образца) *1.2.18.06197.П*
Наименование и юридический адрес заказчика
Исполнительный комитет Отар Дубровского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан
Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
Основание для отбора: *договор от 01.01.2018 г. № 15/23П*
Цель отбора: проведение исследований/испытаний по: *Производственный контроль*
Место отбора пробы (образца)
вода из скважины №2

Республика Татарстан, Пестречинский р-н, село Отар Дубровка
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
Количество (объем) для исследований *1,5 л, 0,5 л*
Дата и время отбора пробы (образца) *26.04.2018 09 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца *26.04.2018 13 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы *Помощник врача Файзуллина Г.Ш.*
Сопроводительный документ *Акт отбора проб*
Условия транспортировки *Согласно НД*
Условия хранения *охлаждаемая изотермическая сумка*
Нормативный документ, устанавливающий требования
СанПиН 2.1.4.1074-01

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Код образца (пробы):1.2.18.06196.П

Результаты исследований/измерений

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Привкус	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
2	Окисляемость перманганатная	1,3 ± 0,4	не более 5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 п.11
3	Железо	менее 0,1	не более 0,3	мг/л	ГОСТ4011-72 п.2
4	Сульфаты	23,2 ± 2,3	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012 (метод 3)
5	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
6	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
7	Запах при 20 °С	менее 2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1.3
8	pH(водородный показатель)	6,7 ± 0,2	в пределах 6 - 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 п.9
9	Жесткость общая	6,5 ± 1,0	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012 (метод А) п.4
10	Нитраты (по NO3)	2,9 ± 0,4	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014(метод Д)
11	Хлориды	5,8 ± 0,6	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-75 п.2
12	Аммиак (по азоту)	менее 0,08	не более 2	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
13	Нитриты (по NO2)	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
14	Щелочность	6,8 ± 0,8		ммоль/л	ГОСТ 31957-2012 п.5.4.2

Код образца (пробы):1.2.18.06196.П

Результаты исследований/измерений

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	от 0 до 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление объединенного протокола

Насибуллина А.А. Документовед

(ФИО) (подпись) (должность)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!